

# KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr B/MLTB-704-2012



dla kontrolnych badań ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **WIWATOWSKI  
FABRYKA STOLARKI DREWNIANEJ  
Waldemar Wiwatowski**  
ul. Ogrodowa 17, 87-721 Raciążek

Wyrób: okno dwuskrzydłowe wykonane z kształowników drewno sosnowe systemu  
**POLSTOL 68**  
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:  
MLTB-704-2012



Metody badawcze: Przepuszczalność powietrza  
PN-EN 1026



Wodoszczelność  
PN-EN 1027



Oporność na obciążenie  
wiatrem  
PN-EN 12211



Nośność urządzeń  
zabezpieczających  
PN-EN 14609


Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa
 1500 x 1499	<b>4</b>	<b>8A</b>	<b>C5</b>	<b>350 N</b>
Uwagi: Okucia obwiedniowe MACO MULTITREND.				

**MOBILNE LTB**

Kierownik laboratorium

*Adam Mścichowski*  
08.08.2012

Świebodzice, 08-08-2012



**MOBILNE**  
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski  
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok 2  
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40  
NIP 8862868350, Regon: 020573602

Termin badania kontrolnego: 08-08-2013

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniami kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



MOBILNE LTB s.c.  
A. Mścichowska, A. Mścichowski  
NIP PL 8862868350  
REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka  
tel.: +48 74 854 51 12, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189  
<http://www.badaniaokien.pl>  
e-mail: [biuro@badaniaokien.pl](mailto:biuro@badaniaokien.pl)